



**KOMENDA POWIATOWA
PAŃSTWOWEJ STRAŻY POŻARNEJ
w Kwidzynie**

Znak sprawy: PZ.5580.13.1.2020.MW

Kwidzyn, dnia 21.08.2020 r.

Kwidzyńskie Centrum Kultury w Kwidzynie	
Wpłyneło	
21-08-20 data wpływu	15563/08/20 liczba dniem-tytuł
..... załącznik podpis
Znak sprawy:	

PROTOKÓŁ
ustaleń z czynności kontrolno-rozpoznawczych

Na podstawie art. 23 ust. 1 i ust. 2 ustawy z dnia 24 sierpnia 1991 r. o Państwowej Straży Pożarnej (Dz. U. z 2019 r., poz. 1091) oraz § 10 ust. 1 i 2 rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 24 października 2005 r. w sprawie czynności kontrolno-rozpoznawczych przeprowadzanych przez Państwową Straż Pożarną (Dz. U. z 2005 r. Nr 225 poz. 1934) w dniu:

21.08.2020 r.

przez

mł. kpt. inż. Szymon Torbowski

p.o. Młodszy Specjalista ds. Kontrolno – Rozpoznawczych KP PSP Kwidzyn, (nr legitymacji 10/2014)

stopień służbowy, tytuł, imię i nazwisko – stanowisko służbowe, nr legitymacji osób upoważnionych do kontroli

legitymującego/ęcych się upoważnieniem numer PZ.5580.13.2020.MW z dnia 12.08.2020 r., wydanym przez Komendanta Powiatowego Państwowej Straży Pożarnej w Kwidzynie, zostały przeprowadzone czynności kontrolno-rozpoznawcze w:

**Kino-Teatr,
ul. Katedralna, 82-500 Kwidzyn**

(oznaczenie miejsca przeprowadzenia czynności kontrolno-rozpoznawczych – należy wpisać nazwę własną budynku, obiektu budowlanego, terenu, urządzenia oraz jego adres – lokalizację)

Nazwa i adres kontrolowanego	Imię i nazwisko osoby upoważnionej do reprezentowania kontrolowanego oraz podstawa i zakres upoważnienia
Kwidzyńskie Centrum Kultury ul. 11 Listopada 13, 82-500 Kwidzyn	Pani Katarzyna Bednarek – p.o. Dyrektora

Czynności kontrolno-rozpoznawcze przeprowadzono w obecności:

Imię, nazwisko, stanowisko służbowe przedstawiciela kontrolowanego	Imię, nazwisko, stanowisko służbowe przedstawiciela kontrolowanego
Pani Agata Jackowska – Z-ca Dyrektora	

Zakres czynności kontrolno - rozpoznawczych dotyczył:

1. Kontroli przestrzegania przepisów przeciwpożarowych
2. Rozpoznanie możliwości i warunków prowadzenia działań ratowniczych przez jednostki ochrony przeciwpożarowej

Informacje dodatkowe dotyczące zakresu czynności kontrolno-rozpoznawczych:

1. Brak

Wykaz kontrolowanych obiektów, terenów i urządzeń:

Budynek kino-teatru , teren obiektu, teren przyległy.

PODCZAS CZYNNOŚCI KONTROLNO-ROZPOZNAWCZYCH USTALONO, CO NASTĘPUJE:

1. Odpowiedzialność za realizację obowiązków z zakresu ochrony przeciwpożarowej:

Kwidzyńskie Centrum Kultury
ul. 11 Listopada 13, 82-500 Kwidzyn

2. Charakterystyka pożarowa obiektu:

Przedmiotem kontroli jest budynek użyteczności publicznej – Kino-Teatr zlokalizowany w Kwidzynie przy ul. Katedralnej 18. Właścicielem budynku jest Gmina Miejska Kwidzyn, ul. Warszawska 19, 82-500 Kwidzyn, zaś jego użytkownikiem Kwidzyńskie Centrum Kultury, ul. 11 Listopada 13, 82-500 Kwidzyn.

Budynek przeznaczony na przedmiotową działalność jest budynkiem trzykondygnacyjnym, podpiwniczonym, wolnostojącym, zaliczonym do budynków średniowysokich.

Po przebudowie i adaptacji budynek pełni funkcję użyteczności publicznej i jest zakwalifikowany do kategorii zagrożenia ludzi: ZL I – część dostępna dla publiczności (szatnie, hol, widownia); ZL III – część biurowa, garderoby, itp.; piwnica, warsztaty, magazyny i pomieszczenia techniczne – zaliczone do części PM.

Budynek stanowi jedną strefę pożarową z wydzielonymi pożarowo pomieszczeniami technicznymi i klatkami schodowymi.

Dane ogólne budynku: powierzchnia zabudowy – 1321,5 m², powierzchnia użytkowa – 2525,1 m², kubatura – 16503,0 m³, wysokość podstawowa – 11,98 m, wysokość w części sceny – 18,18 m.

Ilość osób mogących przebywać na terenie: widownia (22 rzędy po 17 miejsc + dostawka 16 miejsc) – 390 osób; maksymalna liczba wykonawców i obsługi – 60 osób; ogółem – 450 osób.

Zagrożenie wybuchem przestrzeni oraz pomieszczeń budynku kino-teatru nie występuje.

3. Organizacja ochrony ppoż.

1. Instrukcji Bezpieczeństwa Pożarowego.

Opracowana przez Safety Group J&J s. c. Tadeusza Erdona Specjalista ochrony przeciwpożarowej SGSP Warszawa Nr SSOP/53/2015/1a/11, 5.11.2019 r.

2. Szkolenie pracowników bhp i ppoż przeprowadzone w dniach 5.11.2019 r.

3. W miejscach widocznych umieszczono instrukcje postępowania na wypadek pożaru wraz z wykazem telefonów alarmowych.

4. Postępowanie kontrolne, administracyjne, egzekucyjne prowadzone przez PSP

X W wyniku kontroli nie prowadzono postępowania administracyjnego, egzekucyjnego.

W wyniku kontroli wszczęto postępowanie.*

5. Czynności zabronione

Nie stwierdzono

6. Ocena dotycząca występowania elementów zagrożenia życia ludzi

Nie stwierdzono

7. Ocena dotycząca występowania nieprawidłowości powodujących bezpośrednio niebezpieczeństwo powstania pożaru

Nie stwierdzono

8. Wyposażenie budynku w urządzenia przeciwpożarowe

1. Przeciwpożarowy wyłącznik prądu.
2. Sieć hydrantowa wewnętrzna \varnothing 25 w całym obiekcie.
3. Instalacja oświetlenia awaryjnego i ewakuacyjnego.
4. Automatyczny System Sygnalizacji Pożaru.
5. System oddymiania
6. Drzwi przeciwpożarowe i kurtyny oddzielenia przeciwpożarowego

9. Sprawność techniczna i funkcjonalna urządzeń przeciwpożarowych

1. Przedstawiono do wglądu protokół z badań: Nr 7/2020. z kwiecień 2020 r., sporządzony przez Pana Bogdana Ratyńskiego
2. Przedstawiono do wglądu protokół z badań: b.n. z dnia 18.04.2020 r., sporządzony przez Pana Wiesława Górkowskiego
3. Przedstawiono do wglądu protokół z badań: Nr 15/20 z dnia 05.05.2020 r., sporządzony przez Pana Bogdana Ratyńskiego
4. Przedstawiono do wglądu protokół : b.n. z dnia 03.06.2020 r., sporządzony przez Pana Ryszarda Krysiak RADMET
5. Przedstawiono do wglądu protokół : b.n. z dnia 03.06.2020 r., sporządzony przez Pana Ryszarda Krysiak RADMET
6. Przedstawiono do wglądu protokół : b.n. z dnia 03.06.2020 r., sporządzony przez Pana Ryszarda Krysiak RADMET

10. Stan wyposażenia, sprawność techniczna i funkcjonalna gaśnic

Wyposażenie w podręczny sprzęt gaśniczy stanowią gaśnice proszkowe: 28 szt. wyposażenie wystarczające, Przegląd z dnia 18.04.2020 r. przez Pana Wiesława Górkowskiego.

11. Substancje zubożające warstwę ozonową oraz fluorowane gazy wykorzystywane w systemach ochrony przeciwpożarowych

Brak

12. Wyposażenie budynku w instalacje użytkowe

1. Instalacja elektryczna,
2. Przewody kominowe (spalinowe, wentylacyjne)
3. Instalacja odgromowa,
4. Instalację wentylacji mechanicznej,

13. Sprawność techniczna i funkcjonalna instalacji użytkowych

1. Przedstawiono do wglądu protokół z badań: Protokół nr. 14/2020 z maj 2020 r., sporządzony przez Pana Bogdana Ratyńskiego Nr Upr. D/1963/138/16, E/1958/138/16
2. Przedstawiono do wglądu protokół z badań: nr 00944/25/19. z dnia 18.11.2020 r., sporządzony przez Mistrza Kominiarskiego Piotra Pawłowskiego
3. Przedstawiono do wglądu protokół z badań: Protokół nr. 15/2020 z maj 2020 r., sporządzony przez Pana Bogdana Ratyńskiego
4. Przedstawiono do wglądu protokół z badań: b.n.z dnia 02.03.2020 r., sporządzony przez Pana Grzegorza Bidzińskiego

WYKAZ STWIERDZONYCH NIEPRAWIDŁOŚCI

1.	Brak
W związku ze stwierdzonymi nieprawidłowościami:	
1) Na podstawie art. (podać dokładną podstawę prawną) Ustawy z dnia 20 maja 1971 r. Kodeks Wykroczeń (Dz. U z 2015 r., poz. 1094 t. j.) Pana (Imię i Nazwisko, nr dowodu) ukarano mandatem karnym w wysokości zł. (słownie). Ukazany został poinformowany o możliwości odmowy przyjęcia mandatu karnego. lub	

- 2) W przypadku odmowy przyjęcia mandatu należy w niniejszej rubryce poczynić o tym wzmiankę oraz umieścić dane konieczne do sporządzenia wniosku do sądu: o ukaranie.
lub
- 3) Na podstawie art. 41 Ustawy z dnia 20 maja 1971 r. Kodeks Wykroczeń (Dz. U z 2015 r., poz. 1094 t. j.) pouczone kontrolowanego o konieczności (opis obowiązków wynikających z przepisów ochrony przeciwpożarowej na podstawie których kontrolowany podlega karze aresztu, grzywny lub nagany).

Inne ustalenia:

Brak.

14. Uwagi i zastrzeżenia wniesione przez kontrolowanego

Brak uwag.

Na tym protokół zakończono.

Kontrolowany został poinformowany o przysługującym mu prawie wniesienia umotywowanych zastrzeżeń do protokołu. Protokół spisano na 4 stronach w 2-ch jednobrzmiących egzemplarzach i po zapoznaniu się z jego treścią podpisano bez zastrzeżeń - z zastrzeżeniami.

Jeden egzemplarz protokołu pozostawiono kontrolowanemu.

Z-ca Dyrektora

Agata Jankowski

(podpis z podaniem imienia, nazwiska
i stanowiska służbowego kontrolowanego)

MŁODSZY SPECJALISTA
ds. kontrolno - rozpoznawczych
p.o. Torbowski
mł. kpt. Szymon Torbowski

(podpis z podaniem imienia, nazwiska
stanowiska służbowego kontrolującego)

KWIDZYŃSKIE
CENTRUM KULTURY
82-500 Kwidzyn, ul. 11 Listopada 13
tel./fax 55 279 3528; 55 279 20 08
NIP 581-18-25-151